



Odsherred Varme A/S  
Hovedgaden 39  
4571 Grevinge

13. januar 2023

## Afgørelse om at projekt vedrørende etablering af fliskedel på kraftvarmeværket i Vig ikke er omfattet af miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Odsherred Kommune har den 18. oktober 2022 modtaget en VVM-ansøgning om etablering af midlertidig fliskedel på 1 MW på kraftvarmeværket i Vig beliggende på Uglekildevej 2, 4560 Vig, matr.nr. 14ek, Vig By, Vig.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens, Bilag 2, punkt 3a): Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

### Afgørelse

Odsherred Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Vurderingen er foretaget ud fra bygherres VVM-ansøgning (bilag 1) samt projektforslaget (bilag 2).

Til grund for vurderingen er lagt vægt på, at fliskedlen:

- Placeres ved det eksisterende varmeværk
- Vil bidrage til at fortrænge brug af naturgas
- Normer og grænseværdier overholdes

Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens<sup>1</sup> § 21.

Screeningen fremgår af vedlagte bilag 1 - VVM-ansøgning, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. De berørte myndigheder er: Vand-, Natur-, Miljø- og Byggesagsteam i Odsherred Kommune.

Ved vurderingen har Odsherred Kommune taget hensyn til kriterierne i bilag 6 i Miljøvurderingsloven

### **Begrundelse for afgørelsen**

Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

I vurderingen er lagt vægt på, at projektet hverken i anlægsfasen eller driftsfasen har vist sig at have aktiviteter, der har væsentligt indvirkning på miljøet. Herunder at det antages, at projektet ikke medfører forurening, støjgener eller påvirker landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Til denne vurdering er særligt lagt vægt på, at der ved OML-beregning vurderes at de vejledende grænseværdier for luftforurening kan overholdes med en skorstenshøjde på 6,3 m, og at der er projekteret med skorsten på 8 m.

Området ligger indenfor særlige drikkevandsinteresser som angivet i ansøgningsskemaet. Derudover ligger arealet indenfor indvindingsopland til Kongepartens Vandværk og til Vig Vandværk. Kommunen vurderer, at projektet med at etablere og drive en fliskedel, ikke vil udgøre en risiko, da der kun skal håndteres flis på området. Kommunen vurderer, at flis ikke udgør en risiko for grundvandet.

Ved vurderingen har kommunen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 Miljøvurderingsloven.

---

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. Miljøvurderingslovens § 39.

Projektet må ikke realiseres før klagefristen er udløbet for såvel denne afgørelse, som afgørelse efter Vandløbsloven<sup>ii</sup>. Afgørelse efter Vandløbsloven kan først gives, når denne afgørelses klagefrist er udløbet.

### **Sagens oplysninger**

Odsherred Varme A/S har ansøgt om tilladelse til at etablere en midlertidig fliskedel ved Vig Kraftvarmeværk, Uglekildevej 2, 4560 Vig, matr.nr. 14ek, Vig By, Vig.

Fliskedel er indbygget i en container, som placeres på sandpude eller fundament så der er mulighed for at flytte denne del af anlægget, når/hvis anlægget inden for en årrække skal ombygges. Fliskedlen etableres med egen skorsten, men tilkobles derudover det eksisterende varmesystem via akkumulerings tanken.

I forbindelse med fliskedlen bliver der etableret et betonfundament, som overdækkes, hvor der skal oplagres flis til varmeproduktionen. På trods af, at det forventes, at fliskedlen overtager al varmeproduktion fra gasmotoren, skal gasmotoren ikke nedlægges i forbindelse med projektet. Dette skyldes, at gasmotoren er en del af Energinet Danmark, og derfor står standby til el-produktion, hvis det bliver nødvendigt. Gaskedlen vil også kunne bruges i forbindelse med fejl og nedbrud på de øvrige varmeproducerende enheder.

Arbejdet forventes påbegyndt efteråret 2022 og afsluttet primo 2023.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 3 *Energiindustrien, a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmet vand.*

Projektet må derfor ikke påbegyndes, før det er vurderet, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens §§ 16 og 21.

#### **Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter**

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-område nr. 262 "Anneberg og Ulkerup Skov" jf. Habitatbekendtgørelsen<sup>iii</sup>. Det skyldes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne og bilag IV-arter væsentligt.

Der er ikke registreret nogen forekomst af bilag IV-arter i området, hvor fliskedlen etableres. Der er registreret spidssnudet og butsnudet frø i et moseområde ca. 250 m vest for projektområdet.

#### **Begrundelse for vurderingen**

Etableringen af fliskedlen er et meget lokalt projekt, der i sig selv ikke kan give anledning til en negativ påvirkning af Natura 2000-området, da det befinder sig ca. 3,8 km væk.

#### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres d.d. på Odsherred Kommunes hjemmeside under nyheder.

#### **Klagevejledning**

Afgørelsen efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. Miljøvurderingslovens §50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk) Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber således den 10. februar 2023

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Du kan læse mere her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/#Fritagelse-fra-klageportalen>

#### Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

#### **Hvis du ønsker at se din sag igennem**

Hvis I ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Odsherred Kommune, Nina Bruus Nielsen på 59 66 60 99/ [nibni@odsherred.dk](mailto:nibni@odsherred.dk).

Venlig hilsen

Nina Bruus Nielsen

Vedlagt:

- Bilag 1 - VVM-ansøgning
- Bilag 2 - Projektforslag

---

<sup>i</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 1976 af 27/10/2021)

<sup>ii</sup> LBK nr. 127 af 26. januar 2017 - Bekendtgørelse af lov om vandløb.

<sup>iii</sup> BEK nr. 1595 af 6. december 2018 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.