



Vejdirektoratet
Toldbuen 6
4700 Næstved

4. januar 2024

Udledningstilladelse til vejvand

Odsherred Kommune giver hermed på nærmere bestemte vilkår tilladelse til udledning af vejvand fra Rute 21 til privat vandløb via et forsinkelsesbassin som etableres på vejmatriklen 7000a, Yderby By, Odden.

Tilladelsen meddelelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 1.

Vilkårene i udledningstilladelsen er fastlagt under hensyn til, at udledningen ikke må hindre opfyldelse af miljømålene i Vandområdeplan 2021-27.

Vilkår

1. Størrelsen af regnvandsbassinet skal overholde de i bilag 1 nævnte dimensioner.
2. Afledningen skal hjælp af en afløbsbremse neddrogles til en afstrømning fra bassinerne på maksimalt 10,68 l/sek/red. ha, svarende til en maksimal afledning på 5 l/sek.
3. Udledning fra bassinet skal ske via en dertil indrettet olieudskiller.
4. Der må ikke forekomme synlig oliefilm som følge af udledningen.
5. Afløbet fra bassinet skal kunne lukkes i tilfælde af forurening. Ved konstatering af forurening i eller ved bassinet inkl. opland, skal forureningen begrænses, og afløbet lukkes, så forurening af Sejerø Bugt undgås.

LBK nr. 5 af 03/01/2023 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Ved uheld skal Odsherred Kommune kontaktes på vand@odsherred.dk.

6. Der på kun afledes vand fra det topografiske opland, som vandet hører til, svarende til det reducerede opland på 0,468 ha.
7. Overløbshyppigheden må ikke overstige en 5 års regnhændelse for kontrolleret overløb og en 25 års regnhændelse for ukontrolleret overløb.
8. Bassinet skal etableres med en tæt membran således at vejvandet ikke kan nedsive.

Vilkår om vedligeholdelse

9. Vejdirektoratet skal vedligeholde bassinet således, at det til enhver tid fungerer optimalt.

Tilbagekaldelse

Denne udledningstilladelse er ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse. Tilladelsen kan tages op til revision og evt. tilbagekaldes, hvis det viser sig at den er utilstrækkelig eller utidssvarende. Tilladelsen kan ligeledes tilbagekaldes, hvis der viser sig at være uoverensstemmelse mellem de faktiske og de afgivne forhold, som har betydning for sagen afgørelse. En fornyet tilladelse kan i så tilfælde først meddeles, når de påtalte forhold er lovliggjort.

Sagens oplysninger

Odsherred Kommune har den 23. november 2023 modtaget en ansøgning fra Vejdirektoratet om tilladelse til udledning af vejvand fra en mindre delstrækning af rute 21. Det fremgår af ansøgningen, at de eksisterende afledningsforhold for denne delstrækning over årene har givet driftsmæssige udfordringer. Disse udfordringer omfatter bl.a. vand på vejen og som således har nedsat trafiksikkerheden.

Der ansøges om udledning af vejvand via et forsinkelsesbassin og olieudskiller.

Udledte stofmængder før og efter

Der skal til start forstås, at der er tale om en eksisterende udledning af vejvand, hvor der ikke har været etableres forsinkelse før og hvorfor vejvandet ikke er blevet rensat.

Vejdirektoratet oplyser i deres ansøgning at der vil ske en årlig udledning af 2.640 m³ vejvand og at dette vil indeholde hhv. 79 kg suspenderet stof pr. år, 79 kg COD pr. år, 3 kg total-N pr. år og 0,5 kg total-P pr. år. Det skal bemærkes, at vi jf. nedenstående enhedstal må opgive det årlige COD-bidrag til 145 kg.

Tabel 1: Beregning af stofreduktion ved etablering af bassin.

	Suspenderet stof	COD	Total-N	Total-P
--	------------------	-----	---------	---------

	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
Før*	137	72	3	0,4
Efter**	30	55	1,2	0,2
Reduktion	78,1 %	23,6 %	60 %	50 %

* Kilde: Vejdirektoratets ansøgning

** Kilde: Våde bassiner til rensning af separat regnvand - baggrundsrapport, Århus Universitet.

Begrundelse for vilkår 2

Der stilles vilkår om afstrømning fra bassin gennem vandbremse således at det maksimale flow er 5 l/s. Da oplandet kun er 0,468 reducerede hektar, svare afledningskravet til en maksimal afledning på 10,68 l/s/red. ha. Vilkåret begrundes i, at der ikke er mere plads på arealet hvor bassinet skal placeres og at afledningen sker til et ikke målsat vandløb der i princippet er en privat afvandingsgrøft. Krav om neddrosling til naturlig afstrømning ville resultere i at projektet ikke kan realiseres og at afvandingsproblematikken ikke løses.

Begrundelse for vilkår 3

Vejdirektoratet oplyser i deres ansøgningsmateriale, at der etableres en olieudskiller og derfor stilles der vilkår om dette i stedet for et dykket udløb.

Begrundelse for vilkår 5

Der stilles vilkår om at afløb skal kunne lukkes i tilfælde af uheld eller andre utilsigtede hændelser der kan forårsage større spild af olie og miljøfremmede stoffer således at forureningen kan stoppes ved kilden og dermed ikke forårsager uhindret forurening i recipienten.

Begrundelse for vilkår 8

Der stilles vilkår om etablering af en tæt membran i bassinet, så vejvandet ikke kan nedsive. Odsherred Kommune stiller krav til tæt membran fordi bassinet placeres omkring 120 meter fra Yderby Lyng Vandværk og deres drikkevandsboring. I Spildevandsplan 2019-22 bilag 3 er det fastslået at Odsherred Kommune i udgangspunktet giver afslag på nedsivning af vejvand fra højintensitets veje tættere på almene drikkevandsboringer end 300 m.

Partshøring

Afgørelsen har været i høring som berørte parter i 14 dage. Odsherred Kommune har ikke modtaget nogle høringssvar i høringsperioden.

Kommunens vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at bassin og olieudskiller vil medvirke til den nødvendige rensning og neddrosling af vejvandet således at nedstrøms afvandingsgrøft ikke overbelastes unødigt.

Det vurderes desuden at tilladelsen er i overensstemmelse med Odsherred Kommunes spildevandsplan.

Det vurderes yderligere, at udledningen ikke er til hinder for målsætning om god økologisk tilstand i Sejerø Bugt, som er nedstrøms recipient på udledningen. Etablering af et forsinkelsesbassin før udledning vil medføre en reduktion jf. tabel 1 og derfor vurdere Odsherred Kommune, at projektet kan tillades.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på [Nævnenes hus' hjemmeside](#), hvor du logger på via dit NemID eller MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Oplysning om sagsbehandlingstider, klagegebyr, klagefrister m.m. finder du på [Nævnenes hus' hjemmeside](#).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse, hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen.
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager.
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 55. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

En klage over tilladelsen har jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Dette betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Du har ret til at følge med i din sag i henhold til forvaltningsloven. Vil du søge aktindsigt, skal du kontakte os.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kasper Emerek Kleinert

Spildevandssagsbehandler / Forstkandidat
Vandteam - Odsherred Kommune

Afgørelsen er sendt til følgende:

Vejdirektoratet - cab@vd.dk

Dansk ornitologisk forening - odsherred@dof.dk

Dansk botanisk forening - nbu@snm.ku.dk

Danmarks naturfredningsforening - dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks sportsfiskerforening - nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks fiskeriforening - mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark - nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Ren Nekselø Bugt - kimejler@post7.tele.dk

Bilag 1 - Udledningsskema

Bassin 1

Recipient	Opland	Max. udledning	Overløbshyppighed	Bassinets stuvningsvolumen	Bassinets vådvolumen
Privat grøft i skov syd for vejstrækningen, med afløb til Sejerø Bugt.	red. ha	l/sek	n	m ³	m ³
	0,468	5	1/5	95	56

Bilag 2 - Oversigtskort



Signaturer:

-  Åbent vandløb
-  Rørlagt vandløb
-  Rørlagt vandløb
-  pvl Privat vandløb

KOORDINATSYSTEM: DKTM3
H123084 Projekt til anlæg/Fagdata/Åf Vandring/Tegninger/H12308-8001

H123 LUMSÅS - ODDEN FRG.HAVN			
H12308 AFVANDING FRA FÆRGEHAVN TIL CA KM 22			
Projekt til anlæg - Plan Km.: 22.000			
1:4000			
Proj.	CAB	Tegnet	MHK
Kontrol.		Godk.	Dato
06.11.2023			
Tegn. nr.			Rev.
H12308-8001			-