



Høve Strands Vandværk
Søndre Skovvej 2
4550 Asnæs

15. september 2023

Ophævelse af påbud om kogeanbefaling

Høve Strands Vandværk

Ophævelse af påbud om kogeanbefaling

Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i Høve Strands Vandværks forsyningsområde, givet den 11. september 2023, kan ophæves dags dato.

Vandværket skal formidle tilbagekaldelsen af kogeanbefalingen videre til de berørte brugere. Odsherred Kommune har bragt meddelelsen på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk.

Samtidig gives der påbud om, at Høve Strands Vandværk ikke må pumpe vand fra rentvandstanke ved vandværket, ud til sine forbrugere. Forbrugerne skal i stedet have vandet leveret fra andet vandværk (Asnæs Vandværk).

Vilkår:

- Påbuddet om at identificere årsagen, iværksætte de nødvendige foranstaltninger og holde kommunen orienteret, opretholdes. Se under opfølgning.
- Påbud om at Høve Strands Vandværk ikke må levere vand til sine forbrugere, gennem anlægget, kan ophæves når 2 på hinanden følgende prøver fra afgang vandværk, viser at kravene til drikkevand er opfyldt.

Baggrund

Baggrunden for at hæve påbuddet er, at resultaterne af vandanalyserne udtaget den 12. september 2023 på 2 steder på ledningsnettet viser, at indholdet af 10 Enterokokker ikke ses på taphanerne.

Dvs. at vandet overholder grænseværdien for drikkevandskvaliteten som den er beskrevet i 'Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre'. Indholdet ligger under den vejledende værdi, for hvornår man anbefaler at koge vandet.

Analyseresultater

Høve Strands Vandværk	12. september 2023	tidspunkt	prøvested
Afgang værk (Pumpen sidder i bunden af tanken). Coliforme bakterier:	1	10.25	Blanding af de to rentvandstanke. Ikke til forbrugere
Afgang værk E. coli	<1	10.25	Blanding af de to rentvandstanke Ikke til forbrugere
Afgang værk Enterokokker	<1	10.25	Pumpen sidder i bunden af tanken. Blanding af de to rentvandstanke Ikke til forbrugere
Vandtank inde Coliforme bakterier:	>200	10.20	Udtaget i overfladen af vandet i tanken Ikke til forbrugere
Vandtank inde E. coli	<1	10.20	Udtaget i overfladen af vandet i tanken Ikke til forbrugere
Vandtank inde Enterokokker	<1	10.20	Udtaget i overfladen af vandet i tanken Ikke til forbrugere
Vandtank ude Coliforme bakterier:	74	10.20	Udtaget i overfladen af vandet i tanken Ikke til forbrugere
Vandtank ude E. coli	<1	10.20	Udtaget i overfladen af vandet i tanken Ikke til forbrugere
Vandtank ude Enterokokker	<1	10.20	Udtaget i overfladen af vandet i tanken Ikke til forbrugere
Brugsen på Lyngvej 187 Coliforme bakterier:	<1	10.55	Personale rum
Brugsen på Lyngvej 187 E. coli	<1	10.55	Personale rum
Brugsen på Lyngvej 187 Enterokokker	<1	10.55	Personale rum
Klitbo Lejlighed 28 Coliforme bakterier	<1	11.30	Køkken
Klitbo Lejlighed 28 E. coli	<1	11.30	Køkken
Klitbo Lejlighed 28 Enterokokker	<1	11.30	Køkken

Identifikation af årsagen

Vandværket har en formodning om kilden til forureningen, og iværksætter handlinger til udbedring af situationen.

Opfølgning

Påbuddet om, at vandværket skal:

- identificere årsagen til forsyningsanlæggets indhold af forurenede vand og
- iværksætte de nødvendige foranstaltninger til at sikre drikkevandskvaliteten
- holde kommunen orienteret om arbejdets fremdrift

opretholdes indtil vandværket kan dokumentere, at kravværdierne i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg¹ er overholdt i vandet der leveres fra afgang vandværk.

Før vandværket kan levere vand fra Høve Strands Vandværk, skal det:

- Dokumenteres at vandet overholder grænseværdierne ved Afgang Vandværk, og på 2 steder på ledningsnettet, med 2 på hinanden følgende analyser, med mindst en uges mellemrum.
- Prøverne skal analyseres for Coliforme Bakterier, E. coli, Enterokokker og Kimtal ved 22 grader.

Hvis du vil klage

Denne afgørelse og dens vilkår kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald².

Du klager via Klageportalen. Naevneneshus.dk. Klagen skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klagen skal derfor sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Privatpersoner skal betale et gebyr på ca. 900 kr. for at klage. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på ca. 1.800 kr.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

¹ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 1023 af 29/06/2023

² § 80 i Vandforsyningsloven nr. 299 af 01/07/2022

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Vandteamet, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail vand@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort³.

Kopi sendes til:

- Styrelsen for patientsikkerhed: trost@stps.dk, chjn@stps.dk
- Fødevarestyrelsen: 20@fvst.dk

Venlig hilsen

Hanne Ingversen

³ §81 i Vandforsyningsloven nr. 299 af 01/07/2022