



Odsherred Forsyning
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

29. juni 2023

Afgørelse om at projekt med varmeproduktionsanlæg på matr. 9ar, Hørve By Hørve ikke er omfattet af krav til miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Odsherred Kommune har den 12. maj 2023 modtaget en VVM-ansøgning om etablering af varmeproduktionsanlæg bestående af energioptagere (varmepumper) på 4,6 MW, elkedel og 2 akkumuleringstanke på hver 18 m. bag Danish AgroShoppen mellem Hovvejen og Dragsmøllevej, matr.nr. 9ar, Hørve By, Hørve.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven, Bilag 2, punkt 3a) : Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

Afgørelse

Odsherred Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Vurderingen er foretaget ud fra bygherres VVM-ansøgning (bilag 1) samt projektbeskrivelsen (bilag 2).

Til grund for vurderingen er lagt vægt på, at varmeproduktionsanlægget:

- Placeres opad eksisterende industrivirksomhed
- Vil bidrage til at fortrænge brug af naturgas
- Normer og grænseværdier overholdes

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Screeningen fremgår af vedlagte bilag 1 - VVM-ansøgning, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. De berørte myndigheder er Vand-, Natur-, Miljø- og Planteam

samt Museum Vestsjælland.

Ved vurderingen har Odsherred Kommune taget hensyn til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven

Begrundelse for afgørelsen

Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

I vurderingen er lagt vægt på, at projektet hverken i anlægsfasen eller driftsfasen har vist sig at have aktiviteter, der har væsentligt indvirkning på miljøet. Herunder at det antages at projektet ikke medfører forurening, støjgener eller påvirker landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Der er udover oplysningerne i VVM-ansøgningen (bilag 1) blevet redegjort for indholdet i akkumuleringsstanke og forsyningsnet, samt sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse og minimering af udslip og lækage.

Vandet i akkumuleringsstanke og forsyningsnet er tilsat NaOH og NaCl (Natrium <2,3 mg/l). Det vurderes at det i fortyndet grad er forholdsvis harmløse salte.

Akkumuleringsstanke har indbygget overtryksventil samt overløb, der sikrer mod brud på tanken. I forsyningsnettet vil fugtighedsmålere samt trykmålere aktivere en alarm ved brud og lækager, hvorefter der vil ske afspærring af vandet.

Det vurderes, at kombinationen af vandets indhold og de beskrevne sikkerheds- og afværgeforanstaltninger ift. eventuelt udslip betyder, at der ikke vil ske påvirkning af grundvandet.

Ved vurderingen har kommunen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). Det betyder blandt andet, at hvis der skal ske grundvandssænkning, så skal ansøger indsende en ny ansøgning, da grundvandssænkning er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven og derfor ikke må sættes, i gang før kommunen har meddelt ansøger, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Samtidig kan en grundvandssænkning kræve en tilladelse efter vandforsyningslovens § 26. Kommunen kan ikke på forhånd sige om det vil kunne påvirke projektets tidsplan.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Projektet må ikke realiseres før klagefristen er udløbet for såvel denne afgørelse, som afgørelse efter vandløbslovenⁱ. Afgørelse efter vandløbsloven kan først gives når denne afgørelses klagefrist er udløbet.

Sagens oplysninger

Odsherred Varme har ansøgt om tilladelse til at etablere et varmepumpeanlæg (samlet effekt 4,6 MW), én elkedel samt 2 akkumuleringsstanke på 18 m. Kedel og pumper etableres i en 8 meter høj bygning. Anlægget etableres på matr.nr. 9ar Hørve By, Hørve.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 3 *Energiindustrien, a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmet vand*

Odsherred Varme ønsker at etablere varmeproduktionsanlæg til at fjernvarmeforsyne Hørve og Vallekilde, jf. 'Tillæg til: Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning i Det Sydlige Odsherred' af 28. april 2023 - se bilag 2. Tillægget redegør for at det samfundsøkonomisk er mere rentabelt med decentral fjernvarmeforsyning med eget produktionsanlæg frem for central forsyning fra Fårevejle St.

Forsyningsnettet er VVM-screenet i tidligere ansøgning:

<https://arkiv.odsherred.dk/nyheder/afgoerelse-ikke-vvm-pligt-fjernvarmeprojekt-i-det-sydlig-odsherred>

Anlægsperioden forventes påbegyndt i starten af 2024 og idriftsættelse i slutningen af 2025.

Projektet må derfor ikke påbegyndes, før det er vurderet, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens §§ 16 og 21.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-område nr. 154 "*Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakker.*" jf. habitatbekendtgørelsenⁱⁱⁱ. Det skyldes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne og bilag IV-arter væsentligt.

Der er ikke registreret nogen forekomst af bilag IV-arter i projektområdet, hvor varmepumpeanlægget etableres. Den nærmeste beskyttede naturtype, sø omgivet af mose, er beliggende 190 m nordøst for fra projekt-skel.

Begrundelse for vurderingen

Etableringen af varmepumpeanlægget er et meget lokalt projekt, der i sig selv ikke kan give anledning til en negativ påvirkning af Natura 2000-området, da det befinder sig ca. 4,3 km væk.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres d.d. på Odsherred Kommunes hjemmeside under Høringer og afgørelser: <https://odsherred.dk/da/hoeringer-og-afgoerelser/?status=open&limit=11> .

Klagevejledning

Afgørelsen efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens §50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klagefrist: den 28. juli 2023

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Center for Teknik og Miljø, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail klima@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Vedlagt:

- Bilag 1 - VVM-Ansøgning
- Bilag 2 - Projektforslag

Kopi er sendt til:

- Museum Vestsjælland

Venlig hilsen

Nina Bruus Nielsen

ⁱ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 1976 af 27/10/2021).

ⁱⁱ LBK nr. 127 af 26. januar 2017 - Bekendtgørelse af lov om vandløb.

ⁱⁱⁱ BEK nr. 1595 af 6. december 2018 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.