

UDKAST

VVM-tilladelse til Solpark Lammefjord

Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til opførelse og drift af solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord. Tilladelsen sker på baggrund af gennemført miljøvurdering af projektet, samt Odsherred Kommunes vedtagelse den **XX. MÅNED 2021** af kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan nr. 2023-2.

Tilladelsen og vedtagelsen af ovennævnte planer er sket på baggrund af to offentlige høringsperioder, hvor der dels er indkaldt idéer og forslag til planlægningen og afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, og dels er afholdt høring af offentliggjorte planforslag, og af fælles miljøvurderingsrapport, der omfatter såvel miljøvurdering af plangrundlaget (miljørapport) samt af miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt.

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøvurderingslovens¹ § 25 stk. 1.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.



Projektområdets afgrænsning. For indretning af anlægget i projektområdet henvises til kortbilag 2 i lokalplan nr. 2023-2.

¹ LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tilladelsens omfang

Tilladelsen omfatter opførelse og drift af solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord i Odsherred Kommune, jf. den udarbejdede miljøkonsekvensrapport herfor.

Projektet

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et jordbaseret solcelleanlæg til el-produktion sydøst for Grevinge Lammefjord. Arealet udgør ca. 133 ha og anlægget forventes at producere ca. 175.000 MWh grøn strøm pr. år, svarende til elforbruget for ca. 39.000 husstande.

Anlægget består af solcellepaneler, som placeres på stativer, der forankres i jorden uden fundering i en dybde på 1,5 meter under terræn. Panelerne vil få en højde på maksimalt 4,5 meter målt fra terræn, og vil enten være faste paneler eller af typen ”trackere”, der bevæger sig efter solen. Udover solcellemodulerne består anlægget af el-kabler, invertere, hvor den producerede jævnstrøm omdannes til vekselstrøm, og transformere, der placeres spredt udover anlægget. Mindre teknikbygninger og transformere må opføres i en højde af maksimalt 4,5 meter over terræn. Der opføres desuden en power-transformer med tilhørende koblingsudstyr og en teknikbygning med en højde på maksimalt 9 meter over terræn. Øvrigt elektrisk udstyr, såsom afbrydere, koblingsudstyr og lynafledere mv., kan opføres med en større højde på op til 15 meter over terræn. Power-transformer og teknikbygning placeres inden for et udlagt byggefelt i henhold til lokalplan nr. 2023-2. Teknikbygninger og transformere opføres i ensartede materialer, med samme udformning og gives samme diskrete farve.

Solcelleanlægget afskærmes mod omgivelserne af beplantningsbælter med nærmere krav til udførelsen, jf. vilkår neden for. På indersiden af beplantningsbælterne opsættes trådhegn som bredmasket vildtheqn. Græsarealerne mellem solcellepanelerne kan afgræsses af får.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen, der er baseret på de beskrivelser af projektet og dets udførelse, som fremgår af miljøkonsekvensrapporten, erstatter ikke andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige for projektets realisering.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Plangrundlag

Projektet etableres i overensstemmelse med lokalplan nr. 2023-2 for ”Solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord langs Rute 21” og miljøkonsekvensrapporten.

Landskab og visuelle konsekvenser

Der skal være afskærmende beplantning bestående af et minimum 3-rækket læhegn i en bredde på minimum 5 meter langs med planområdets afgrænsning, som beskrevet i lokalplan nr. 2023-2 for ”Solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord langs Rute 21”.

Beplantningsbæltet skal bestå af hjemmehørende buske og træer, heraf mindst 25% stedsegrønne planter, som i fuldt udvokset stand har en højde på mindst 5 m, dog min. 8 meter på en angivet strækning, som beskrevet i lokalplan nr. 2023-2 for "Solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord langs Rute 21".

For at sikre den naturværdiforbedrende effekt, der muliggør etablering af anlægget inden for Grønt Danmarkskort, må der ikke sprøjtes eller gødskes.

Sikkerhedshegn skal opsættes på indersiden af beplantningsbælterne og udføres som bredmasket vildthege med store masker, der tillader mindre dyrs passage. Der kan i op til 5 år efter etablering af plantebæltet bibeholdes et let trådhegn på ydersiden for at undgå at det spises og holdes nede af rådyr mv.

Natur, dyreliv, bilag IV-arter

Der må ikke opføres solcelleanlæg eller beplantningsbælter indenfor en afstand af mindst 5 m fra § 3-beskyttede naturtyper, dog 10 m fra syd- og østsiden af naturtyperne (dog også 10 meter fra vestsiden af de beskyttede søer). Hvis der anvendes vedplanter i beplantningsbælterne som har en forventet sluthøjde der er højere end 10 meter, skal de placeres i en afstand fra naturområderne, som ikke er mindre end den forventede sluthøjde.

Såfremt træer med hulheder, der potentielt kan udgøre levesteder for flagermus, ønskes fældet eller beskåret væsentligt, skal det undersøges om de reelt er levested for flagermus. Er de levested for flagermus kan de ikke fældes og kun beskæres i et omfang som ikke påvirker flagermusenes levested. Fældning af hule træer og træer med spættehuller som ikke er levested for flagermus skal ske i henhold til artsfredningsbekendtgørelsens regler, det vil sige i efteråret fra 1. september til 31. oktober.

Begrundelse for afgørelsen

Med baggrund i kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan nr. 2023-2 for "Solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord langs Rute 21" med tilhørende miljøkonsekvensrapport (VVM) er det Odsherred Kommunes vurdering, at etablering og drift af projektet kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljøet og omgivelserne.

Bemærkninger i de to høringsperioder har været samlet og kommenteret af Odsherred Kommune i høringsnotater og forelagt på politiske møder i processen. Resultatet af høringerne og de politiske beslutninger har indgået som grundlag for udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen og tilpasninger af projektet undervejs.

Andre tilladelser mv.

VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på kpo.naevnenes-hus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal en sag anlægges inden 6 måneder regnet fra den offentlige annoncering eller inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i en eventuel klage over afgørelsen.

Offentlig høring

Udkast til denne tilladelse fremlægges i offentlig høring i perioden fra den **XX. MÅNED 2021** til og med den **XX. MÅNED 2021**.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside den **XX. MÅNED 2021**.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til xxxx på tlf. xxx eller via e-mail på adressen: xxxxxx