



GHT Vandværk
Strandvej 55
4573 Højby

19. november 2024

Påbud om kogeanbefaling

for GHT Vandværk

Odsherred Kommune har besluttet at give GHT Vandværk påbud om at sikre tilfredsstillende mikrobiologisk vandkvalitet samt til at udlevere kogeanbefaling til forbrugerne. Kommunen har taget beslutningen efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Påbuddet gives med hjemmel i Vandforsyningsloven¹ og det indebærer at vandværket skal:

- Informere virksomheder og beboere i det berørte område om kogeanbefalingen.
- Identificere årsagen til at vandet er forurenet og underrette kommunen om resultatet. Det vil sige at vandværket skal udføre en kildeopsporing.
- Få udtaget vandprøver fra afgangsledningen på vandværket.
- Få udtaget vandprøve fra alle boringerne.
- Få udtaget vandprøve mindst 2 steder på ledningsnettet.
- Alle vandprøver skal analyseres for coliforme, E. coli, kimtal ved 22°C.
- Prøverne skal udtages så hurtigt som muligt og senest d. 20. november 2024
- Iværksætte foranstaltninger, der sikrer, at vandet fra afgang værk og i ledningsnettet overholder kravværdierne i Drikkevandsbekendtgørelsen².
- Meddele kommunen resultatet af disse prøver, så snart de foreligger.
- Aftale de nærmere omstændigheder med kommunen inden kogeanbefalingen ophæves.

Påbuddet er givet mundtligt den 19. november 2024.

¹ §62 i Vandforsyningsloven nr. LBK 1149 af 28/10/2024

² Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 940 af 22/07/2024.

Kommunen kan undlade at varsle påbuddet til vandværket, hvis øjeblikkelig handling er påkrævet³. Kommunen mener, at det er tilfældet i den aktuelle sag. På grund af afgørelsens akutte karakter, har Odsherred Kommune også besluttet, at påbuddet skal efterkommes uanset eventuel klage⁴.

Baggrund

Baggrunden for påbuddet er, at resultaterne fra en vandanalyse udtaget den 18. november 2024 viser et indhold af coliforme på 53 stk. pr. 100 ml målt på afgang værk. Der er ikke fundet E. coli i vandet.

Hvis du/I har spørgsmål

Hvis du/I har spørgsmål eller bemærkninger, er du/I velkommen til at kontakte vandteamet på vand@odsherred.dk eller Lisbeth Jepsen på 59 66 60 04 eller Hanne Ingversen på 59 66 60 09.

Hvis du vil klage

Denne afgørelse og dens vilkår kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald⁵.

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort⁶.

Offentliggørelse

Odsherred Kommune og vandværket har lagt kogeanbefalingen på hjemmesiderne www.odsherred.dk og <https://www.ghtvandvaerk.dk>. Her vil tilbagekaldelse også blive annonceret.

³ §74, stk. 2 i Vandforsyningsloven nr. 1149 af 28/10/2024

⁴ §78, stk. 2 i Vandforsyningsloven nr. 1149 af 28/10/2024

⁵ § 80 i vandforsyningsloven nr. 1149 af 28/10/2024

⁶ §81 i Vandforsyningsloven nr. 1149 af 28/10/2024

Kopi sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk, trost@stps.dk, chjn@stps.dk
- Fødevarerregion Øst: 20@fvst.dk

Venlig hilsen

Hanne Ingversen

Kogeanbefaling

- Vand til drikkebrug og madlavning skal opvarmes til 100 °C i mindst 1 minutter. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.
- En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.
- Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100°C. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 °C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til og nedkøling fra 80 °C svarer til en opvarmning af vandet til 100°C i 1 minut.
- Vand, som ikke er kogt, må ikke benyttes til skylning af salat og rå grøntsager.
- Vand, som ikke er kogt, må ikke benyttes til tandbørstning, eller rensning af proteser.
- Hvis vandet ikke afgiver smag eller lugt til fødevarerne kan det anvendes til kogning af kartofler, spaghetti og lignende.
- Vandet kan bruges til bruse- og karbad, men vær opmærksom på at børn ikke drikker af vandet.
- Vandet må ikke bruges til opvask i hånden medmindre det har været kogt. Vandet må ikke bruges til almindelige opvaskemaskiner.
- Opvaskemaskiner der ved sluts skyl opnår en temperatur på mindst 80 °C kan anvendes.
- Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lignende, men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lignende, medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en éngangsklud, der kasseres efter brug.
- Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.

GHT Vandværks forsyningsområde



