



ODSHERRED VAND A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

11. januar 2024

Tilladelse til at renovere vandtank

Kildehuse-Strandhuse Vandværk

Tilladelse til at renovere vandtank

Basisoplysninger

Vandværkets navn:	Kildehuse-Strandhuse Vandværk
Beliggenhed:	Æble Alle 13, 4500 Nykøbing Sj.
Ejendomsnr.:	22626
Anlægsnr.:	104015
Omfang/tilladelse:	18.000
Tilsynsmyndighed:	Odsherred Kommune
Gyldighed:	Fra tilladelsesdato og 12 måneder frem. (Dato skrives ind når tilladelsen gives)

Tilladelse

Odsherred Kommune giver Kildehuse-Strandhuse Vandværk tilladelse til at renovere rentvandstanken som anført herunder:

- Rør der går igennem tanken omlægges og udskiftes.
- Atomsikring blændes af.
- Tanken behandles med Vandex hvis det vurderes nødvendigt.
- Egebjerg Vandværk står i renoveringsperioden for at lever drikkevand til Kildehuse-Strandhuse forsyningsområde.
- Vandet der anvendes til at skylle rentvandstanken efter renoveringen, udledes til Odsherred Forsynings regnvandsledning. Slutrecipient Isefjord. Udledningstilladelsen er givet i Kildehuse-Strandhuses indvindingstilladelse.

Lovgrundlag

Tilladelsen gives med hjemmel i vandforsyningsloven¹.

Vilkår

Tilladelsen er betinget af at disse vilkår overholdes:

1. Der skal før, under og efter ombygningen sørges for, at forsyningssikkerheden opretholdes med hensyn til både kvantitet og kvalitet.
2. Levering til forbrugere fra den renoverede tank kan først ske efter aftale med Odsherred Kommune.
3. Der må ikke leveres vand fra den renoverede rentvandstank, før det er dokumenteret, at vandkvaliteten opfylder gældende mikrobiologiske kvalitetskrav i tre på hinanden følgende analyser på "afgang værk". Prøverne skal tages med mindst 1 dags mellemrum.
4. Der må kun anvendes anlægsdele i ombygningen beregnet til vandværksdrift.
5. Under ombygningen skal I følge planen for vandprøver i bilag 1, og i øvrigt løbende aftale prøvetagningen med kommunen.
6. Efter åbning til forbrugere skal I tage:
En analyse "afgang værk" hver uge i 2 uger, og derefter hver 14. dag i 1 måned. Der skal analyseres for kim 22, coliforme og E.coli. Hvis analyserne ser fine ud, kan I derefter gå over til det almindelige analyseprogram.
7. Tilladelsen er gyldig fra offentliggørelsen.

Sagsfremstilling

Nuværende forhold

Vandværket har konstateret coliforme bakterier gentagende gange ved regnskyl og tøbrud. Det indikerer, at der er en eller flere utætheder i rentvandstankens beton. Firmaet Danwatec har inspiceret tanken i 2018, og en del af de ting rapporten havde bemærkninger til, er efterfølgende blevet forbedret. Vandværket har mistanke til at rørgennemføringer i tanken stadig medfører risiko for overskridelser.

Fremtidige forhold

Kildehuse Strandhuse Vandværk har den 4. december 2023 søgt om tilladelse til at gennemføre følgende aktiviteter:

- Rør der går igennem tanken omlægges og udskiftes.
- Atomsikring blændes af.
- Tanken behandles med Vandex hvis det vurderes nødvendigt.
- Rentvandstanken vil være klargjort til at vandværket bliver ændret til en bufferstation, lagt ind under Egebjerg Vandværk.

Begrundelse for ændring:

Vandværket har mistanke til at rørgennemføringer i tanken stadig medfører risiko for overskridelser.

Vandforsyningen under ombygningen

Under ombygningen vil Egebjerg Vandværk levere vand til vandværkets forsyningsområde.

Vandkvaliteten overvåges med prøver der udtages efter planen i bilag 1.

Påvirkning af Natura 2000 og bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsenⁱⁱ skal kommunen før den meddeler tilladelse efter § 21 i vandforsyningsloven, vurderer om projektet kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller særligt beskyttelseskrævende arter som fx padder eller flagermus.

Kommunens vurdering

Da:

- ændringerne der sker på vandværket og ikke medfører ændret udledning
- det ansøgte projekt udelukkende indbefatter aktiviteter inde i eksisterende bygninger (vandværk)
- anlægget ligger hhv. 118 meter og 531 m fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Det drejer sig om Annebjerg Skov og Ulkerup Skov.
- der ikke er effekter af projektet langt fra anlægget
- den nærmeste bestand af en art omfattet af habitatdirektivets bilag IV er en sø med en meget stor bestand af spidssnudet frø 330 m SV for anlægget
- da anlægget ikke medfører påvirkninger af dette eller andre vandhuller i området

vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes at internationale naturbeskyttelsesområder eller levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV påvirkes negativt af projektet. Samlet set vurderer vi, at projektet kan gennemføres uden konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder eller internationalt beskyttede arter.

Beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens § 3)

De nærmeste § 3-områder er en mose, der ligger 230 m vest for anlægget, og en sø, der ligger 185 m nordøst for anlægget.

Kommunen vurderer - ud fra de forhold som er anført under Påvirkning af Natura 2000 og bilag IV-arter - at det kan udelukkes, at projektet vil kunne bevirke tilstandsændringer i områder med beskyttede naturtyper.

Kommunens samlede vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at det er en god løsning, at Kildehuse-Strandhuse Vandværk renoverer deres rentvandstank, og fjerner elementer der kan udgøre en risiko for drikkevandskvaliteten. Det øger forsyningssikkerheden for vandværkets forbrugere.

Høring og udtalelser

Ansøgningen er sendt i høring hos ansøger og hos Styrelsen for patientsikkerhed.

Odsherred Kommune har ikke modtaget nogle høringssvar i høringsperioden.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstoleneⁱⁱⁱ. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at se din sag igennem

Hvis I ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Odsherred Kommune, Hanne Ingversen på tlf. nr. 59 66 60 09 eller mailadresse:

hanin@odsherred.dk.

Offentliggørelse

Offentliggørelse sker på kommunens hjemmeside den 11. januar 2024. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Kopi sendt til klageberettigede:

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk

Venlig hilsen

Hanne Ingversen

Bilag 1

Prøvetagningsplan del A og evt. B:

Anlæg:	Prøvested:	Prøvetype:	Dato:
Kildehuse- Strandhuse vandværk	Afgang vandværk, fra vand fra Egebjerg vandværk. Vandet ledes til forbrugerne	Bakteriologisk kontrol, PCAG2 (coliforme bakterier, E. coli, kimtallet ved 22°C)	Ved opstart projekt
Kildehuse- Strandhuse vandværk	Vand fra rentvandstank. OBS. Vandet ledes ikke til forbrugerne (Forbrugerne får vand fra Egebjerg)	Bakteriologisk kontrol, PCAG2 (coliforme bakterier, E. coli, kimtallet ved 22°C)	Efter renovering af rentvandstanken
Kildehuse- Strandhuse vandværk	Afgang vandværk, fra pumpeanlæg via begge filtrene. Vandet ledes til forbrugerne (efter godkendt prøve og tilladelse fra vandtemaet)	Bakteriologisk kontrol, PCAG2 (coliforme bakterier, E. coli, kimtallet ved 22°C)	Efter godkendt prøve fra ovenstående

ⁱ § 21 i Vandforsyningsloven nr 602 af 10. maj 2022.

ⁱⁱ §§ 7 og 8 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12/11/2021.

ⁱⁱⁱ Jf. § 81 i Vandforsyningsloven 602 af 10. maj 2022.