

ANDELSSELSKABET EBBELØKKE VANDVÆRK A M B A
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj

14. oktober 2025

Tilladelse til udskiftning af filtermateriale

§ 21 i Vandforsyningsloven. Ebbeløkke Vandværk

Basisoplysninger

Vandværkets navn: Ebbeløkke Vandværk
Beliggenhed: Søndre Strandvej 2, 4500 Nykøbing Sj
Anlægsnr.: 104008
Gyldighed: Fra tilladelsesdato (14. oktober 2025)

Tilladelse

Odsherred Kommune giver Ebbeløkke Vandværk, tilladelse til at udskifte filtermateriale i vandværkets filtre, og dermed ændre vandbehandlingen.

Lovgrundlag

Tilladelsen gives med hjemmel i vandforsyningsloven¹.

Vilkår

Tilladelsen er betinget af at disse vilkår overholdes:

- Der skal før, under og efter serviceringen/ombygningen sørges for, at forsyningssikkerheden opretholdes med hensyn til både kvantitet og kvalitet.
- Levering til forbrugere efter filtermaterialet er skiftet, må først ske efter aftale med Odsherred Kommune.
- Der må ikke leveres vand fra filtrene, før det er dokumenteret, at vandkvaliteten opfylder

¹ § 21 i Vandforsyningsloven nr. LBKG 2024-10-28 nr 1149

gældende mikrobiologiske kvalitetskrav i to på hinanden følgende analyser på "afgang værk". Prøverne skal tages med mindst 1 dags mellemrum.

4. Der må ikke leveres vand fra filtrene, før det er dokumenteret, at vandkvaliteten opfylder gældende kvalitetskrav mht. behandlingsparametrene, jern, mangan, ammonium, nitrit i to på hinanden følgende analyser på "afgang værk". Prøverne skal tages med mindst 1 dags mellemrum.

5. Der må kun anvendes anlægsdele i ombygningen beregnet til vandværksdrift.

6. Under arbejdet skal I følge planen for vandprøver i bilag 1.

7. Efter åbning til forbrugere skal I tage:

En analyse "afgang værk" hver 14 dag i 1 måned. Der skal analyseres for kim 22, coliforme, E. coli og Enterokokker. Hvis analyserne ser fine ud, kan I derefter gå over til det almindelige analyseprogram.

8. Vandet der anvendes til at skylle filtrene med, skal bundfældes i mindst 12 timer inden det sprøjtes ud på terræn. Det vand der kan nedsive på terræn, kan ved afstrømning derefter ledes til grøft jf. vandværkets udledningstilladelse. Udledningen må ikke skabe gener, og må ikke foregå i perioder hvor det regner meget.

9. Tilladelsen er gyldig fra offentliggørelsen.

Sagsfremstilling

Nuværende forhold

Ebbeløkke Vandværks trykfiltre fungerer ikke optimalt. Filter 1 har så dårlig funktion at stoffer ikke fjernes tilstrækkeligt. Filter 2 er på den måde overbelastet, og fungerer heller ikke optimalt. Derfor vil vandværket udskifte filtermaterialet. Vandværket kan forsynes med vand fra GHT Vandværk i perioden hvor arbejdet udføres. Vandværket har tilladelse til at anvende UV-anlæg.

Fremtidige forhold

Ebbeløkke Vandværk vil efter udskiftningen af filtermaterialet have samme vandbehandling som før, bare med friskt filtermateriale. En løsning på længere sigt vil også være at etablere nye trykfiltre.

Begrundelse for ændring:

På grund af den dårlige omsætning i filtrene, har vandværket svært ved at følge med, når forbruget er højt. Vandværkets har mange sommerhuse i deres forsyningsområde, og har derfor spidsbelastningsperioder når sommerhusene bliver brugt meget.

Vandforsyningen under ombygningen

Under ombygningen vil GHT Vandværk leverer vand til Ebbeløkke Vandværks forsyningsområde. Efter udskiftningen af filtermaterialet, vil der gå en periode hvor filtrene skal have tid til at fungere effektivt. Vandet der anvendes til at skylle filtermaterialet med, vil blive bundfældet, og sprøjtet ud på terræn. Vand der ikke kan nedsive, vil ved afstrømning blive ledt via grøft til Stenstrup-Lumsåsløbet, jf. vandværkets udledningstilladelse.

Påvirkning af Natura 2000 og bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen² skal kommunen, før den meddeler tilladelse efter § 21 i vandforsyningsloven, vurdere om projektet kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller særligt beskyttelseskrævende arter som fx padde eller flagermus.

Kommunens vurdering:

Da:

- det vand der udledes på terræn, og videre til grøft, er rent grundvand, og udledningen sker over en kortere periode
- det ansøgte projekt indbefatter udelukkende aktiviteter inde i eksisterende bygninger (vandværk)
- anlægget ligger 720 m fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Det drejer sig om Sejerø Bugt og Saltbæk Vig.
- der ikke er effekter af projektet langt fra anlægget
- den nærmeste bestand af en art omfattet af habitatdirektivets bilag IV er en mindre sø med en bestand af spidssnudet frø 310 m øst for anlægget
- da anlægget ikke medfører påvirkninger af dette eller andre vandhuller i området

vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes at internationale naturbeskyttelsesområder eller levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV påvirkes negativt af projektet. Dermed kan vi også udelukke, at der sker nogen indirekte påvirkning af beskyttet natur i form af indirekte påvirkninger fra udledninger. Samlet set vurderer vi, at projektet kan gennemføres uden konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder eller internationalt beskyttede arter.

Kommunens vurdering af projektet

Odsherred Kommune ser udskiftning af filtermaterialet som en god og nødvendig løsning, for at vandbehandlingen kan fungere optimalt.

Høring og udtalelser

Intern høring i Odsherred Kommune har ikke afstedkommet nogen kommentarer. Ansøgningen er den 10. oktober 2025 sendt i høring hos ansøger, der har kontaktet kommunen med forklaring på håndtering af skyllevandet. Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst telefonisk at de ikke plejer at få den slags tilladelser i høring, da det er simpel vandbehandling.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev

² §§ 7 og 8 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12/11/2021.

offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene³. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at se din sag igennem

Hvis I ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Odsherred Kommune, Hanne Ingversen på tlf. nr. 59 66 60 09 eller mailadresse: hanin@odsherred.dk.

Offentliggørelse

Offentliggørelse sker på kommunens hjemmeside d.d. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Kopi sendt til klageberettigede:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, dnodsherred-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Sundhedsstyrelsen, trost@stps.dk

Venlig hilsen

Hanne Ingversen

³ Jf. § 81 i Vandforsyningsloven nr. LBKG 2024-10-28 nr 1149

Bilag 1

Prøvetagningsplan

Under arbejdet med at udskifte filtermaterialet, og ved gennemskylning. Vandet ledes ikke til forbrugere.	Efter gennemskylning af det nye filtermateriale. Vandet ledes ikke til forbrugere. Prøverne sendes til kommunen men skal ikke indberettes til Jupiter.	Efter åbning til forbrugerne.
Egenkontrol <u>Dagen efter opstart:</u> • Jern og Ammonium efter filtre • Biologisk test efter filtre og afgang vandværk <u>Efter 4-5 dage</u> • Jern og Ammonium efter filtre • Biologisk test efter filtre og afgang vandværk	Akkrediteret prøvetagning Bakteriologi • E. coli • Coliforme • Kim ved 22° • Enterokokker Driftsparametre: • Jern • Mangan • Ammonium • Nitrat • Nitrit	Akkrediteret prøvetagning Bakteriologi • E. coli • Coliforme • Kim ved 22° • Enterokokker
Efter behov. Når bakterieniveauet og ammoniumniveauet i egenkontrollen er under kvalitetskravet, beslutter vandværk og rådgiver hvornår der overgås til akkrediteret prøvetagning	Efter 2 på hinanden følgende prøver der overholder kvalitetskravet, drøftes sagen med kommunen, og der tages stilling til om vandet kan leveres til forbrugeren. Hvis vandet ikke overholder kvalitetskravene, udtages prøver med et prøveinterval der aftales med kommunen, indtil kvalitetskravene er overholdt.	1 analyse "afgang værk" hver 14 dag i 1 måned. Derefter: 1 analyse pr. måned i 2 måneder.