



Jord, Beton & Anlæg A/S
Att.: Projektleder Jens Berg
Sendt til: jens@jordbeton.dk

11. februar 2025

Tilladelse til etablering af pumpestation, Klint Strandvej 20-26

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens¹ §38, §6 og §21 til etablering af det private pumpelag "Det glade Vandvid", som med en pumpebrønd i vejarealet matr.nr. 11bl Klint By, Højby, pumper vand fra eksisterende grøft i skel mellem Klint Strandvej 12-14/Klint Strandvej 22-20 via ny overløbsledning til havet.

Overløbet placeres i grøften i kote 0,65 m DVR90. Vandet føres via en Ø200 mm tæt overløbsledning på Klint Strandvej 20, 4500 Nykøbing Sj til pumpebrønden, som herefter pumper vandet ud i havet via en Ø75 mm trykledning placeret på matr.nr. 11bl, 7000e og 11d Klint By, Højby.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Overløbsledningen Ø200 mm (tæt rør) skal placeres på Klint Strandvej 20, 4500 Nykøbing Sj og skal tilsluttes grøften på Klint Strandvej 20. Overløbsledningen skal anlægges med bundkote i kote 0,65 m DVR90.
2. Pumpebrønden skal placeres i den private fællesvej Klint Strandvej, matr.nr. 11bl Klint By, Højby.
3. Der skal etables en sandfangsbrønd umiddelbart opstrøms pumpebrønden.
4. Trykledningen fra pumpebrønden til havet skal placeres i vejareal.
5. Trykledningen skal have udløb i brønd, som placeres på strandarealet et par meter nord for skel til matr.nr. 11d Klint By, Klint. Afløbsrøret fra brønden skal være ca. 0,5-1 meter langt.

6. Der må ikke uden Odsherred Kommunes tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af det godkendte anlæg.
7. Der må ikke foretages beplantning så nær rørledninger, at der kan være fare for at røret beskadiges eller tilstoppes.
8. Såfremt der skal anvendes tilkøbt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk. Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkøbt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
9. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
10. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af: rørledningernes placering, rørdimensioner, placering af brønde samt dokumentation for at bundkoten i overløbsledningen er 0,65 m DVR90.
11. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Vilkår om tinglysning:

Pumpelaget "Det glade Vandvid" skal for egen regning lade en servitut med følgende rettigheder og forpligtelser tinglyse på matr.nr. 11bi (Klint Strandvej 20, 4500 Nykøbing Sj), 11bl, 7000e og 11d Klint By, Højby.

Pumpelauget "Det glade Vandvid" har ret til nedenstående anlæg:

1. overløbsledning på matr.nr. 11bi Klint By, Højby.
 2. sandfangsbrønd, pumpebrønd og afløbsledning på matr.nr. 11bl Klint By, Højby.
 3. afløbsledning og udløb på matr.nr. 11d Klint By, Højby.
 4. afløbsledning på matr.nr. 7000e Klint By, Højby.
- Udgifter til den fremtidige vedligeholdelse af de nævnte brønde og afløbsledninger påhviler Pumpelauget "Det glade Vandvid".
 - Pumpelauget "Det glade Vandvid" har ret til at færdsel på matr.nr. 11bi (Klint Strandvej 20, 4500 Nykøbing Sj), 11bl, 7000e og 11d Klint By, Højby i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af anlægget.

Ejere af matr.nr. 11bi og 11bl Klint By, Højby samt Odsherred Kommune skal være påtaleberettiget.

Under punktet "Erklæringer" i servitutten skal stå:

- "Planloven – Kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet. Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42 og tilvejebringelse af en lokalplan er ikke påkrævet."

Tinglysningen skal være foretaget senest 3 måneder efter færdigmelding af arbejdet.

Forhold til andre myndigheder

Projektområdet er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen og kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovensⁱⁱ § 15.

Kystdirektoratet har 19. november 2024 meddelt dispensation til projektet.

Søen på Klint Strandvej 12 er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Søens vandspejl er anslået til at ligge i kote 0,58 m.

Da der ikke er forbindelse på terræn mellem grøften og søen og overløbsledningen placeres i kote 0,65 m, vurderer Odsherred Kommunes Naturteam, at projektet ikke kan påvirke søen væsentligt, og at det derfor ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet kræver tilladelse af vejmyndigheden, da der skal graves i vejareal.

Ansøgning via dette link:

https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Odsherred/selvbetjening/Ansoegning_om_til_ladelse_til_gravearbejde/

Herudover kræver projektet en tilladelse til "Råden over vejareal":

<https://www.odsherred.dk/da/starte-og-drive-virksomhed/tilladelser-og-bevillinger/veje-torve-og-pladser/brug-af-vejareal/>

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^{iv} bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddelt 4. september 2024.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 3. september til 1. oktober 2024 samt sendt til medlemmer af pumpelaget "Det Glade Vandvid" og naboer.

I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra Nyrup Badebroslaug, DOF/DN og Klint Strandvej 3B.

Hovedpunkterne i høringssvarene er angivet herunder.

Nyrup Badebroslaug

Er bekymret for om vandet som pumpes ud, indeholder spildevand, så folk bliver syge af at bade i forurennet havvand eller kommer i berøring med forurennet vand. Ønsker ikke lugtgener. Ønsker ikke en åben kanal på stranden.

Forslår at ledningen nedgraves og føres ud i havet, så forurennet vand fortyndes og lugtgener og direkte kontakt med vandet undgås.

Odsherred Kommunes bemærkninger til høringssvaret

Formålet med projektet er at sikre at grøften ved Klintvej 20, 22, 24 ikke løber over, ved at etablere et overløb fra grøften, som pumpes til stranden. Da grøftens vandstand først skal stige til kote 0,65 m DVR90 inden vandet når overløbsrøret, vil det kun være i våde perioder pumpen kommer i funktion. Grøften er ifølge ansøger normalt tør størstedelen af året.

Det er således forventningen, at det kun er nødvendigt at pumpe i kortere perioder i vinterhalvåret i forbindelse med skybrud eller i meget våde perioder. Det vil derfor primært være udenfor badesæsonen.

Ved at vandet i våde perioder pumpes væk, undgår man at vandstanden på grundene bliver så høj, at spildevandsanlæggene ikke fungerer. Det vil betyde at det ikke er spildevand, som pumpes ud eller vand der har stået længe i grøften.

Odsherred Kommune ser derfor ingen problemer i at vandet ledes ud på stranden. Høringssvaret har således ikke givet anledning til ændring af projektet.

DOF/DN

Vil fraråde projektet, da det ændrer vandskel i oplandet til Klint Sø og at det naturlige opland til Klint Sø bør bevares.

Erfaringerne fra flere lignende udløb langs nordkysten til Kattegat er, at de kontinuerligt sander til og medfører meget stort behov for oprensning og vedligehold.

Savner dato for afgrørelse om VVM-screening.

Mangler overvejelser i forhold til muligheden for at Klint Sø bliver naturgenoprettet inden for de kommende år.

Mener Odsherred Kommune som vandløbsmyndighed skal sørge for at forbindelsen mellem den eksisterende åbne grøft og Klint Sø, som der oprindeligt har været bliver genetableret.

Er bekymret for vandets kvalitet og om den beskyttede sø på Klint Strandvej 12 påvirkes.

Odsherred Kommunes bemærkninger til høringssvaret

Høringssvaret har givet anledning til et møde på stedet, hvor DOF, grundejerne og Odsherred Kommune deltog samt at afsnittet "Vurdering" er blevet uddybet vedrørende vandets kvalitet og den beskyttede sø.

Den naturlige strømningsvej fra projektområdet er mod Klint Sø.

Forbindelsen har ikke været der i mange år og det er ikke muligt at genfinde grøfterne eller finde forlagte vandløb på størstedelen af strækningen frem mod Klint Sø.

Et vandløb er kun omfattet af vandløbsloven, hvis det leder vand bestandigt eller regelmæssigt. Vandløbsmyndigheden vurderer derfor, at der ikke længere er tale om vandløb på strækningen. Odsherred Kommune kan således ikke påbyde grøfterne genetableret. En genetablering af

grøfterne vil kræve en tilladelse efter vandløbsloven til anlæg af nyt vandløb.

Det vil være dem som ønsker grøfterne genetableret, som kan indsende en ansøgning med projektforslag til vandløbsmyndigheden.

Da det er tæt bebygget sommerhusområde i et ikke kloakeret område, vil det næppe kunne lade sig gøre at genetablere grøfterne og lede vandet fra grøften ved Klint Strandvej 20-24 den vej.

Der er tale om etablering af et overløb fra grøften. Det betyder, at pumpen kun kommer i anvendelse i ekstraordinære våde perioder. Udpumpningen vil således være afhængig af nedbørsmængderne og varigheden af den våde periode. Det er derfor ikke muligt at forudse vandmængderne.

Odsherred Kommune vurderer at det vil dreje sig om udledning af små mængder vand i forhold til det samlede opland til Klint Sø. I den rekordvåde vinter 2023-2024 blev der fra projektområdet udpumpet i alt 1050 m³ vand. Til sammenligning udpumper Klintsø Dige-og Pumpelag i størrelsesordenen 2.500.000 m³/år.

Odsherred Kommune vurderer at projektet ikke er til hinder for en eventuel genopretning af Klint Sø.

VVM-screeningsafgørelsen blev meddelt 4. september 2024.

Klint Strandvej 3B

Ønsker at pumpeledningen fra Klint Strandvej og ned ad redningsvejen til vandet bliver placeret i den østlige side af vejen, da der i den vestlige side er fiberkabler, telefonkabler og el.

Odsherred Kommunes bemærkninger til høringssvaret

Der skal indhentes ledningsoplysninger i Ledningsejerregisteret LER inden projektet udføres, da der skal graves i vejareal. De vedlagte kort viser den planlagte placering i vejarealerne.

Høringssvaret har givet anledning til præcisering af at den endelige placering af ledningerne i vejareal vil fremgå af færdigmeldingen af projektet, da det afhænger af, hvor eksisterende kabler og ledninger ligger.

Projektbeskrivelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Jord, Beton & Anlæg A/S, som på vegne af ejerne af Klint Strandvej 20, 22, 24 og 26, 4500 Nykøbing Sj ansøger om tilladelse til etablering af pumpeanlæg med overløb fra eksisterende grøft.

Projektbeskrivelse og oversigtskort er vedlagt, som bilag 1 og 2.

Sommerhusejerne i området beliggende på Klint Strandvej 20-26, 4500 Nykøbing Sj har i våde perioder store udfordringer med vand på grundene. Især i vinteren 2023/24 var der store problemer med oversvømmelser og grundene var delvist utilgængelige.

De laveste grunde har i skelgrænsen en åben grøft beliggende i det laveste punkt. Grøften ender blindt og har ikke nogen recipient. Det betyder, at vandet opstaves i grøften ved Klint Strandvej 20-24, hvorfra vandet nedsiver eller fordamper. Grøftens begrænsede volumen er ikke længere tilstrækkelig for at kunne tørholde de tilstødende grunde i det nødvendige omfang som hidtil. Ved store mængder regn oversvømmer grøften, og vandet løber herefter ud på sommerhusgrundene.

Projektet går ud på at etablere en pumpebrønd med udledning til havet, som skal fungere som overløb for eksisterende grøft. Således at når vandet i grøften stiger til kote 0,65 m DVR90 løber vandet via en Ø200 mm tæt overløbsledning til en sandfangsbrønd. Overløbsledningen placeres i grøften ca. 16 cm under terræn.

Fra sandfangsbrønden ledes vandet til pumpebrønd. Begge brønde placeres i den private fællesvej Klint Strandvej, matr.nr. 11bl Klint By, Højby udenfor kørearealer.

Fra pumpebrønden pumpes vandet ud i havet via en Ø75 mm trykledning placeret i den private fællesvej Klint Strandvej, matr.nr. 11bl Klint By, Højby samt i offentlig vej matr.nr. 7000e og 11d Klint By, Højby.

Udløbet på stranden sker fra ny brønd Ø315 mm. Brønden placeres på stranden et par meter nord for skel til matr.nr. 11d Klint By, Højby. Afløbet fra brønden bliver et Ø110 mm rør på ca. 0,5-1 meters længde. Herfra vil vandet løbe ned over stranden og ud i havet.

Den endelige placering af ledningerne i vejareal vil fremgå af færdigmeldingen af projektet, da det afhænger af hvor eksisterende kabler og ledninger ligger.

Se figur 1 og 2 samt kort fra ansøgningen i bilag 1.



Figur 1 - Oversigtskort over grøften og de nye rørledninger. Den endelige placering af ledningerne i vejareal afhænger af de eksisterende kablers/ledningers placering.



Figur 2 - Udløb på stranden. Kort fra ansøger.

Pumpeanlægget vil bestå af en pumpebrønd med 2 stk. alternerende pumper.
Pumpeydelsen er opgivet til 3 l/s med en maks. Ydelse op til 8 l/s.

Projektets placering

Anlægget placeres på følgende ejendomme:

Lokalitet	Matr.nr.	Anlæg	Ejer
Klint Strandvej 20	11bi Klint By, Højby	Overløbsledning	Lene Astinger Kalving Michael Holger Kalving
Klint Strandvej	11bl Klint By, Højby	Sandfangsbrønd Pumpebrønd Trykledning	Privat fællesvej
Klint Strandvej	7000e Klint By, Højby	Trykledning	Offentlig vej
Klint Strandvej	11d Klint By, Højby	Trykledning	Offentlig vej
Strand	Søterritorium	Brønd Udløb	


Pumpelaget

Da flere grundejere i området har vandproblemer, har grundejerne besluttet at oprette et privat pumpelag "Det Glade Vandvid", som vil stå for etablering og drift af pumpeanlægget.
Pumpelaget har haft stiftende generalforsamling 22. juni 2024.

Grøften

Grøften er et privat vandløb, som løber i skel mellem Klint Strandvej 12 og 14 samt 20, 22 og 24.
Grøften har ikke afløb til recipient. Grøften ses på historiske kort. Se figur 3.

Grøften har sandsynligvis oprindeligt være tilsluttede grøfter syd for området og afvandingen sket til Klint sø. De fleste af grøfterne findes ikke længere. Grøften ender derfor blindt.



Figur 3 – Historisk kort med daværende grøfter vist.



Figur 4 – Grøften, Klint Strandvej 22.



Figur 5 - Grøften ved Klint Strandvej 20, hvor overløbsledningen placeres.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af det private pumpelag "Det Glade Vandvid".

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Den fremtidige vedligeholdelse af pumpeanlægget inklusive brønde og rørledninger fra grøften på Klint Strandvej 20 til udløb i Kattegat påhviler pumpelaget "Det Glade Vandvid".

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i hurtigst muligt.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at pumpning af vand fra grøften til havet vil afhjælpe afvandingen af grundene i projektområdet.

Der er tale om etablering af et overløb fra den eksisterende grøft. Det betyder, at pumpen kun kommer i anvendelse i ekstraordinære våde perioder. Udpumpningen vil således være afhængig af nedbørsmængderne og varigheden af den våde periode. Det er derfor ikke muligt at forudse vandmængderne.

Da vandet fra grøften først løber til overløbsledningen, når grøftens kote overstiger 0,65 meter DVR90 og således kun når grøftens vandstand er høj, vurderer Odsherred Kommune, at pumpningen ikke vil give anledning til en forringelse af grøftens miljø.

Grøften er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens^v § 28, stk. 1, at det kræver en udledningstilladelse før man må tilføre spildevand til vandløb, søer eller havet.

Hvis den ansøgte rørledning fra grøften skal have en udledningstilladelse, skal vandet have karakter af spildevand. Dette kan det, hvis vandet falder ind under spildevandsbekendtgørelsens^{vi} definitioner på enten husspildevand eller tag- og overfladevand jf. spildevandsbekendtgørelsen § 3. Eksempelvis skal vandet have karakter af sanitært spildevand eller der skal være afledning af tagvand og vejvand hertil i større grad – skal forstås således at størstedelen af vandet skal stamme fra spildevandstilførsel. Hvis vandledningen og grøftens primære formål er at aflede spildevand, skal det ikke længere være et vandløb, men derimod optages i spildevandsplanen som en spildevandsteknisk ledning og så kan den få en udledningstilladelse.

Der ligger 3 ejendomme op til den åbne grøft. Hver ejendom har et spildevandsanlæg, der ligger 22-25 meter fra grøften. Derved er der ikke nogen primær og åbenlys afledning af spildevand hertil. Den planlagte rørledning er oplyst til at være et lukket rør, hvorfor der ikke kan ske indsivning af spildevand fra nedsivningsanlæg med kort afstand hertil. Derfor vurderer Odsherred Kommune at der ikke kan gøres afstandskrav gældende overfor tætte ledninger.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 27 må stoffer, der kan forurene vandet, ikke tilføres vandløb, søer eller havet. Odsherred Kommune vurderer at det ikke er sandsynligt, at projektet giver anledning til udledning af forurenende stoffer, da der er tale om udledning af drænvand ved overløb fra en ca. 50 meter lang grøft beliggende i sommerhushaver.

Odsherred Kommune vurderer således samlet at projektet ikke er i strid med § 27 eller kræver en udledningstilladelse efter § 28.

Beskyttet natur (§3)^{vii}, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Søen på Klint Strandvej 12 er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Den mindste afstand mellem søen og grøften er ca. 6 meter.

Afstanden fra søen til stedet i grøften, hvor overløbsledningen placeres, er ca. 20 m.

Søens vandspejl er ud fra Scalgo anslået til at ligge i kote 0,58 m.

Den laveste del af terrænet fra søen til grøften ligger ca. i kote 0,8 m. Søens vandspejl skal således overstige kote ca. 0,8 m før vandet fra søen løber på terræn til grøften. Der er kun

forbindelse på terræn mellem grøften og søen i meget våde perioder.

Overløbsledningens bundkote placeres ca. 16 cm under terræn i kote 0,65 m.

Ved vandtransport mellem grøften og søen gennem jorden vil søens vandstand maksimalt sænkes til kote 0,65 m som følge af pumpningen.

Odsherred Kommunes Naturteam vurderer derfor, at projektet ikke kan påvirke søen væsentligt.

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV-arter eller disses yngle- og rasteområder.

Der er registreret markfirben ved Klint Strandvej ca. 535 meter øst for projektområdet.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Typisk i vejrabatter og i klitlandskaberne ved kysterne. Der skal graves i vejareal til stranden. Odsherred Kommune vurderer, at der kan være markfirben i projektområdet. Da det er sti/vejareal, vil projektområdet sandsynligvis ikke være yngleområde for markfirben. Ved at anlægsarbejdet udføres i vinterhalvåret, kan det udelukkes, at projektet kan påvirke firbenene.

Der er registreret spidssnudet/butsnudet frø i sø ca. 975 meter sydøst for projektområdet. Søen kan være et oplagt levested for spidssnudet frø og stor vandsalamander, der begge er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke de to arter, ud fra vurderingen af, at afvandingen af området ved overløbsledningen placering i kote 0,65 m ikke vil påvirke søens naturtilstand væsentligt.

Frøer bruger dræn og småvandløb som overvintringsplads.

Da der ikke skal graves i grøften, udover tilslutningen af en overløbsledning, vurderer Odsherred Kommune at påvirkning af padder i forbindelse med etableringen af overløbsledningen kan udelukkes.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at etablering af overløbsledning, pumpebrønd og pumpeledning kan påvirke levesteder for bilag IV-arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er N262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov ca. 5,2 km sydøst for projektområdet i fugleflugtslinje.

Udpegningsgrundlaget fremgår af figur 6.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 271		
Naturtyper:	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Kalkoverdrev* (6210)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 6 – Udpegningsgrundlag for Annebjerg Skov og Ulkerup Skov.

Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov, Natura 2000-område nr. 262. Habitatområde H271, Miljøstyrelsen.

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af habitatnaturtyperne eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Projektet omhandler etablering af et afvandingssystem til Kattegat, og Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000-området Annebjerg Skov og Ulkerup Skov beliggende ved Isefjord.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke afstrømning eller miljø negativt og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsvækheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du

giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^v Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11. oktober 2024

^{vi} Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

^{vii} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Kopi til

Astavej 4 (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Astavej 6 (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Astavej 8 (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Klint Strandvej 20 (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Klint Strandvej 22 (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Klint Strandvej 24 (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Klint Strandvej 26 (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Klint Strandvej 28 (nabo)
Skræntevej 9 (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Skræntevej 11A (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Skræntevej 11B (medlem pumpelaget "Det Glade Vandvid")
Klint Strandvej 12 (nabo)
Klint Strandvej 14 (nabo)
Klint Strandvej 16 (nabo)
Klint Strandvej 18 (nabo)
Klint Strandvej 30 (nabo)
Klint Strandvej 32 (nabo)
Klint Strandvej 3B (nabo)
Klint Strandvej 5 (nabo)

Odsherred Kommunes Trafikafdeling, trafik@odsherred.dk (ejer matr.nr. 7000e og 11d Klint By, Højby)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk