



Høve Strands Vandværk
Søndre Skovvej 2
4550 Asnæs

5. oktober 2023

Ophævelse af påbud

om at Høve Strands Vandværk ikke må levere vand til sine forbrugere

Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om, at Høve Strands Vandværk ikke må levere vand til sine forbrugere, givet den 15. september 2023, kan ophæves dags dato.

Prøver udtaget den 29. september 2023 viser, at vandet der produceres på Søndre Skovvej 2, 4550 Asnæs, overholder kravværdierne i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlægⁱ, og derfor kan Høve Strands Vandværk igen leverer vand fra vandværket.

Begrundelse

Begrundelsen for at ophæve påbuddet er, at vilkår for at ophæve det påbud om kokeanbefaling der blev givet den 11. september 2023, er opfyldt.

Vilkår som er opfyldt:

- Vandværket har identificeret årsagen til forsyningsanlæggets indhold af forurenat vand
- Vandværket har iværksat de nødvendige foranstaltninger til at sikre drikkevandskvaliteten
- Vandværket har holdt kommunen orienteret om arbejdets fremdrift
- Vandværket har dokumenteret at vandet overholder grænseværdierne i deres to rentvandstanke.
- Prøverne er blevet analyseret for Coliforme Bakterier, Enterokokker, Kimtal ved 37 grader og Kimtal ved 22 grader.

Analyseresultater

Høve Strands Vandværk 29. september 2023	Coliforme bakterier	Enterokokker	Kimtal ved 37 grader	Kimtal ved 22 grader
Rentvandstank UDE	<1	<1	<1	36
Rentvandstank INDE	<1	<1	3	15

Begrundelse

Vandværket har identificeret årsagen til at der blev fundet 10 Enterokokker på Afgang Vandværk i en prøve udtaget den 8. september 2023. Vandværkets septiktank var ikke blevet tømt, og en stor regnmængde havde muliggjort at forurenede vand havde fundet vej hen til rentvandstankens dæksel. Da dækslet havde en konstruktionsfejl, kunne der sive vand ned i rentvandstanken.

Årsagen er blevet udbedret, og vandværket producerer nu rent vand. Udbedringen består af at der er sket renovering af både et dæksel til vandværkets septiktank, og af dækslet til den udendørs rentvandstank. Rentvandstankene er blevet rensat, og er derefter skyllet med rent vand 4 gange.

Det skal bemærkes at påbuddet havde vilkår om at der skulle foreligge prøver fra afgang vandværk, og fra 2 steder på ledningsnettet. Men vandværket kan ikke udtage en prøve fra afgang vandværk, uden at pumpe vand fra Høve Strand Vandværk ud til forbrugeren. Så det vilkår frafaldes. Prøver der bliver taget i skrivende stund, fra ledningsnettet, vil vise kvaliteten af Asnæs Vandværks vand, og viser ikke kvaliteten af Høve Strands Vandværks vand, så de prøver skal vandværket heller ikke udtage nu. Vandværket har i stedet udtaget prøver direkte fra sine rentvandstanke.

Vandværket vil starte op med at pumpe vand fra Høve Strand, samtidig med at der stadig leveres vand fra Asnæs Vandværk. På den måde vil forbrugerne modtage blandingsvand fra de to vandværker i en periode.

Når forbrugerne modtager vand udelukkende fra Høve Strands Vandværk, vil der blive taget nye prøver.

Hvis du vil klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis du ønsker at se din sag igennem

Hvis I ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Odsherred Kommune, Hanne Ingversen på tlf. nr. 59 66 60 09 eller mailadresse: hanin@odsherred.dk.

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjortⁱⁱ.

Kopi sendes til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed: trost@stps.dk, chjn@stps.dk
- Fødevarestyrelsen: 20@fvst.dk

Venlig hilsen

Hanne Ingversen

ⁱ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 1023 af 29/06/2023

ⁱⁱ §81 i Vandforsyningsloven nr. 602 af 10/05/2023