

Waste Plastic Upcycling A/S
Højgårdsvej 13A
4540 Fårevejle

CVR: 42382108

1. maj 2024

Afgørelse - Etablering af en gasbuffertank hos Waste Plastic Upcycling A/S, Fårevejle er ikke omfattet af krav til miljøvurdering - ikke VVM-pligt

Odsherred Kommune har den 5. april 2024 modtaget VVM-ansøgning vedrørende etablering af en gasballontank på den miljøgodkendte virksomhed Waste Plastic Upcycling A/S, Højgårdsvej 13A, 4540 Fårevejle. Virksomheden er beliggende på matr.nr. 140ds, Lammefjorden, Fårevejle.

Afgørelse

Odsherred Kommune har på baggrund af screeningen af 5. april 2024 vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Screeningen fremgår af vedlagte bilag 1 – VVM-ansøgning, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. De berørte myndigheder er: Vand-, Natur-, Miljø- og Byggesagsteam i Odsherred Kommune samt Vestsjællands Brandvæsen.

Begrundelse for afgørelsen

På baggrund af projektets art, dimensioner og placering vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet skal derfor ikke miljøvurderes.

I vurderingen er der lagt vægt på:

- At projektet er placeret i et erhvervsområde, hvor der må etableres industrivirksomhed.
- At projektet er placeret på en allerede miljøgodkendt og VVM-screenet virksomhed.
- At projektet ikke påvirker Natura 2000-områder.
- At projektet ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelser og miljø.
- At projektet er af begrænset og lokal art.

Miljø og Teknik

Sag: 09.02.16-P19-24-3

Miljøteam

59 66 61 08
anhan@odsherred.dk
miljoe@odsherred.dk

Odsherred Kommune
59 66 66 66
kommune@odsherred.dk
odsherred.dk

Virksomheden ligger på den inddæmmede del af Lammefjorden. Generelt er de dybereliggende grundvandsmagasiner på Lammefjorden velbeskyttede pga. et opadrettet vandtryk, som beskytter mod nedsivning, dvs. at der ikke sker grundvandsdannelse. Virksomheden ligger inden for den sydlige del af indvindingsoplandet til Asnæs Vandværk. Vandværket indvinder fra et dybereliggende sandmagasin. Grundvandsmagasinet er velbeskyttet – med mere end 15 meter moræneler og et spændt magasin. Selve vandværksboringerne ligger i en afstand af mere end 1 km fra virksomheden. Den nærmeste private drikkevandsboring ligger ca. 150 meter øst for arealet og indvinder også fra et sandmagasin i 40 meters dybde og er overlejret af ca. 30 meter moræneler.

Der er ingen oplysninger om dybden til det terrænnære grundvandsmagasin, men kommunen vurderer, at projektet ikke vil udgøre en risiko for forurening af grundvandet pga. de skærpede vilkår, der vil blive stillet krav om, for at undgå nedsivning af forurening ved spild/lækage. Samtidig vurderer kommunen at det dybereliggende grundvandsmagasin er velbeskyttet ud fra de geologiske og hydrogeologiske forhold.

Ved vurderingen har Odsherred Kommune taget hensyn til kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes. Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at ansøge igen, så det kan afgøres, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøvurderingslovens § 39.

Projektet må ikke realiseres, før klagefristen for denne afgørelse - og eventuelle øvrige afgørelser efter Byggeloven eller Miljøbeskyttelsesloven - er udløbet.

Sagens oplysninger

Waste Plastic Upcycling A/S har ansøgt om tilladelse til at etablere en gasballontank på ejendommen matr.nr.: 140ds, Lammefjorden, Fårevejle, beliggende Højgårdsvej 13A, 4540 Fårevejle.

Projektet omfatter etablering af en gasballontank på 3.000 m³. Tanken skal erstatte den eksisterende 20 m³ buffertank.

Den nuværende bufferkapacitet er ikke egnet til at optage større udsving i produktionen, kun til små udsving som start eller stop af en gasbrænder. Derfor kan nuværende bufferkapacitet ikke optage variationen i gasproduktionen hen over en hel batch og kan ikke gemme overskud fra en batch til næste batch.

På nuværende tidspunkt er det nødvendigt at brænde gas af i faklen, hvis produktionen leverer mere gas end der umiddelbart er behov for samt hvis brændværdien af gassen er lavere eller højere end brændernes godkendte interval. I de situationer kan det også være nødvendigt at støtte med oliebrændere (dieselolie).

Ved at øge gasbufferkapaciteten, vil det være muligt at blande gas med høj brændværdi og gas med lav brændværdi, resulterende i et lavere udsving i brændværdi og at al gassen kvalitetsmæssigt kan sendes til gasbrænderne.

Endvidere kan gassen gemmes til procestidspunkter, hvor forbruget af gas er højere end produktionen samt til opstart af reaktorer, hermed fjernes behovet for oliebrændere helt og den samlede udledning af røggas og CO₂ reduceres til et minimum.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 11, b): *Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*, hvorfor dette projekt også er omfattet.

Screenet projekt

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Væsentlighedsvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 154 "Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke) ligger 5,5 km vest for projektområdet. Natura 2000-området er udlagt som fuglebeskyttelsesområde, habitatområde og Ramsarområde.

Området er specielt udpeget for at beskytte dets kystnatur, herunder lagunedannelser, kystskrænter, klitter og strandvolde samt naturtyper, dyr og planter knyttet til disse landskaber. Der er fokus på områdets betydelige forekomster af overdrev, hede og rigkær samt forekomster af klokkefrø. Derudover er der fokus på vigtige fuglelokaliteter, og området er specielt udpeget for at beskytte en række trækkende vandfugle og deres rasteområder.

Der er ikke registreret forekomster af bilag IV-arter indenfor projektområdet, og Odsherred Kommune har ikke registreret forekomster af bilag IV-arter indenfor en radius af 1 km fra projektområdet.

På baggrund af ovenstående vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke vil påvirke det nævnte Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt. På det grundlag afgør Odsherred Kommune, at der ikke skal foretages væsentlighedsvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området, jf. Habitatbekendtgørelsens § 6ⁱⁱ.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres 1. maj 2024. på Odsherred Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Afgørelser efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Betingelser, mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse, før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Annalise Bjerring Hansen
Cand. Scient. / Biolog

Bilag

VVM-Ansøgning.

Kopi er sendt til:

Naturstyrelsen (driftsenhed): nst@nst.dk

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred Kommune: odsherred@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Embedslægeinstitutionen for Sjælland: sst@sst.dk

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17: fbr@fbr.dk

Fredningsnævnet for Vestsjælland: vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Museum Vestsjælland: plan@vestmuseum.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Kreds Nordvestsjælland: kreds14@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen: fortidsminder@slks.dk

Miljøforeningen Ren Neksøl Bugt: kimejler@post7.tele.dk og info@rennekselobugt.dk

Berit og Kim Anker, Højgårdsvej 15: pazzionvo@gmail.com

Everborg Nordic ApS, Højgårdsvænget 1a: info@vars.dk

Odsherred Forsyning: info@odsherredforsyning.dk

ⁱ Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

ⁱⁱ BEK nr. 2091 af 12/11/2021 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.