



APOSTOLSK KIRKE I DANMARK
Lykkegårdsvej 100
6000 Kolding

Sendt til: lykke@jordbeton.dk

28. september 2022

Tilslutningstilladelse med vilkår om fedtudskiller

Odsherred Kommune meddeler tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra din ejendom beliggende på Lyngvej 68, 4560 Vig, matr.nr. 1ah Ellinge Lyng, Højby.

Tilladelsen gives i medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3 og under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

Odsherred Kommune kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene, hvis disse anses for at være utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Denne afgørelse kan påklages, se yderligere i klagevejledningen.

Generelle vilkår

1. Der må kun tilledes sanitært spildevand og spildevand fra køkkenfaciliteter via fedtudskiller til offentlig kloak.
2. Tag- og overfladevand skal håndteres på anden vis på egen matrikel.
3. Alle kloakarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester.
4. Denne tilladelse er gældende i 3 år fra den er meddelt.

Vilkår om etablering af fedtudskiller og slamfang

1. Fedtudskilleren skal være dimensioneret i overensstemmelse med Rørcenteranvisning 005.
 - a. Fedtudskilleren skal være på **minimum 8,8 liter/sek.** jf. dimensioneringsberegningen i ansøgningen.

2. Slamfang skal have en kapacitet på minimum 1000 liter.
3. Fedtudskilleren skal være forsynet med alarm for nødvendig tømning.
4. Der skal være etableret udluftning af fedtudskilleren.
5. Der må ikke tilsluttes sanitært spildevand til fedtudskiller og slamfang. Dette skal, jf. Rørcenteranvisning 005 føres uden om fedtudskilleranlægget.

Vilkår om drift af fedtudskiller og slamfang

5. Fedtopløsende detergenter og emulsionsmidler skal begrænses mest muligt.
6. Fedtudskilleren skal tømmes efter behov, dog mindst hver 3. måned eller når 75% af kapaciteten er opbrugt.
7. Slamfanget skal tømmes samtidig med fedtudskilleren dog senest når 75 % af kapaciteten er opbrugt.
8. Fedtudskilleren og slamfang skal være tilmeldt en tømningsordning ved en operatør, som er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.
9. Der skal føres journal over tømningerne. Journalen skal indeholde følgende oplysninger:
 - a. Hvornår udskiller/slamfang er tømt
 - b. Hvilken virksomhed, der har foretaget tømningen
10. Journalen skal opbevares af virksomheden i mindst 5 år og skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
11. Ændringer i virksomhedens indretning og drift som har indflydelse på spildevandsafledningen skal, inden ændringerne foretages, meddeles til kommunen, så det kan afklares, om ændringerne udløser et behov for revision af vilkårene i denne tilladelse.
12. Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for overbelastning af fedtudskilleren, skal virksomheden straks kontakte Odsherred Kommune på vand@odsherred.dk. Virksomheden skal straks søge at standse udledningen.

Derudover skal Odsherred Forsyning kontaktes på telefonnr. 70 12 00 49.

Sagens oplysninger

Der er indkommet en ansøgning fra xx på vegne af Apostolsk Kirke i Danmark, som ejer Kongelejren på Lyngvej 68, 4560 Vig. Kongelejren ligger i et sommerhusområde i et kloakopland der er blevet offentligt kloakeret. Kongelejren fungerer som udlejningslokalitet for lejrskoleophold og på anden vis ophold med mange deltagere. Der er således industrikøkken på stedet for at kunne bespise de mange opholdende gæster. Da ejendommen tilsluttes den offentlige kloak, er der ligeledes krav til etablering af en fedtudskiller for at beskytte de offentlige kloakledninger mod tilstopning.

Der er foretaget dimensioneringsberegninger ud fra typen af virksomhed, som har karakter af hotel. Der beregnes ud fra en gennemsnitlig arbejdstid pr. døgn på 12 timer og et antal måltider pr. dag på 450 stk.

På baggrund af beregningerne, skal der som minimum anvendes en fedtudskiller med en nominel størrelse på 8,8 l/s. Ansøger vælger at etablere en udskiller med en nominel størrelse på 10 l/s.

Slamfanget skal ligeledes dimensioneres ud fra en standardberegningsmetode. Denne siger 100x nominel størrelse på udskiller. Der skal således som minimum anvendes et slamfang på 1000 liter. Ansøger vælger at etablere et slamfang på 1200 liter.

Kommunens vurdering

Odsherred Kommune vurderer at der kan gives tilladelse til tilslutning af spildevand fra Kongelejren til offentlig kloak på baggrund af de den fremsendte ansøgning og de dertilhørende oplysninger. Ansøger har fremlagt oplysninger om, at lejren kan producere og forarbejde fødevarer og har dermed også ansøgt om fedtudskiller. Fedtudskilleren er valgt ud fra en kvalificeret beregning som kommunen med denne tilladelse godkender.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på [Nævnenes hus' hjemmeside](#), hvor du logger på via dit NemID eller MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Oplysning om sagsbehandlingstider, klagegebyr, klagefrister m.m. finder du på [Nævnenes hus' hjemmeside](#).

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprog vanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse, hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen.
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager.

- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 55. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

En klage over tilladelsen har jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer noget andet. Dette betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Du har ret til at følge med i din sag i henhold til forvaltningsloven². Vil du søge aktindsigt, skal du kontakte os.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kasper Emerek Kleinert
Spildevandssagsbehandler/forstkandidat
 Vandteam - Odsherred Kommune

¹ LBK nr. 100 af 19/01/2022 – Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² LBK nr. 433 af 22/04/2014 - Bekendtgørelse af forvaltningsloven.